

## **Dodatek č.1**

# Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bašť

## **Doplnění čl. j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace**

### **Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:**

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3  
266 01 Beroun Závodí  
[www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
e-mail: [vakberoun@vakberoun.cz](mailto:vakberoun@vakberoun.cz)

**únor 2024**

---

## **Titulní list**

Název obce a příslušné stokové sítě: splašková kanalizace Bašť

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č.428/2001 Sb.)

### **Stoková síť obce Bašť**

<b>IČME</b>	<b>Vlastník</b>
2103-601128-00240036-3/1	Obec Bašť

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.)

### **Čistírna odpadních vod Bašť**

<b>IČME</b>	<b>Vlastník</b>
2103-601128-00240036-4/1	Obec Bašť

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Bašť, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Bašť.

Vlastník kanalizace : Obec Bašť – okres Praha východ  
Identifikační číslo : 00240036  
Sídlo : Obecní 126, 250 85 Bašť

Provozovatel kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Identifikační číslo : 46356975  
Sídlo : Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun

Zpracovatel dodatku : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Datum zpracování : únor 2024

Záznamy o platnosti Dodatku č. 1 kanalizačního řádu:

Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bašť byl schválen podle § 14 zákona č.274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

č.j. MÚBNLSB-OŽP-24045/2024-PROMI, dne 22.3.2024

Za provozovatele



Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel  
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎  
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

---

Předmětem Dodatku č. 1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Bašť je doplnění článku **j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace.**

## **j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace**

Povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění řeší smlouva mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. Tato smlouva obsahuje údaje o kontrole míry znečištění odpadních vod, četnosti odběru vzorků, rozsah a četnost analýz, analytické metody pro stanovení míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vody vypouštěných do kanalizace.

Splaškovou kanalizační přípojkou lze odvádět pouze splaškové odpadní vody v přípustné míře znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace dle platného Kanalizačního řádu. Pro odpadní vody produkované obyvatelstvem je míra znečištění dána jejich původem a vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích právních předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“, ani přeměněné a zpracované v drtičkách kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Každý provozovatel pohostinství (hospoda, restaurace, vývařovna, školní jídelna apod.), ale také prodejny a zpracovatelé masa, uzenin, lahůdek, rychlá občerstvení atd. jsou povinni mít na kanalizační přípojce umístěn odlučovač tuků (lapol), takové velikosti a kapacity odpovídající jejich provozu a provozovat jej v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím, vč. povinnosti pravidelného čištění.

Odlučovače tukových látek, resp. odpadní vody odtékající z odlučovačů musí splňovat limity pro odpadní vody dané kanalizačním řádem obce, konkrétní typ a kapacitu garantuje dodavatel zařízení.