

Dodatek č.1

Kanalizačního řádu stokové sítě obce Čisovice

Doplnění o splaškovou kanalizaci v lokalitě Bojov

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun Závodí
www.vakberoun.cz
e-mail: vakberoun@vakberoun.cz

srpen 2026

Titulní list

Název obce a příslušné stokové sítě: **Obec Čisovice - Bojov**

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Stoková síť obce Čisovice

IČME	Vlastník
2105-623946-00241148-3/1	Obec Čisovice

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.)

Čistírna odpadních vod Čisovice

IČME	Vlastník
2105-623946-00241148-4/1	Obec Čisovice

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Čisovice, zakončené čistírnou odpadních vod v Čisovicích.

Vlastník kanalizace : Obec Čisovice
Identifikační číslo : 00241148
Sídlo : 252 04 Čisovice č.p. 4

Provozovatel kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Identifikační číslo : 46356975
Sídlo : Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun

Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Datum aktualizace : srpen 2026

Dodatek č.1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Čisovice byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu: Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí.

č.j. MUCE 222035/2026 OSU dne 21.10.2026

Za provozovatele



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Předmětem Dodatku č.1 Kanalizačního řádu stokové sítě obce Čisovice je rozšíření stávající stokové sítě o odkanalizované území v k.ú. Čisovice, lokalita Bojov.

Doplnění bodu b.1 Druh kanalizace a údaje o jejím rozsahu

V roce 2026 bylo dokončeno rozšíření splaškové kanalizace, vedené pod názvem „Splašková kanalizace Čisovice Bojov – 2. stavba, část B.2“.

Nová splašková kanalizace dle dokumentace skutečného zaměření.

Stoka E	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 1362,64 m
Stoka E-1	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 270,99 m
Stoka E-2	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 55,93 m
Stoka E-3	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 50,25 m
Stoka E-4	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 95,17 m
Stoka E-5	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 6,09 m
Stoka E-5	PE100RC SDR11 d 63 mm, celkové délky 74,44 m
Stoka EA	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 390,15 m
Stoka EA-1	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 4,45 m
Stoka EA-1	PE100RC SDR11 D 63 mm, celkové délky 45,81 m
Stoka EA-2	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 54,72 m
Stoka EB	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 183,33 m
Stoka EC	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 7,72 m
Stoka EC	PE100RC SDR11 D 63 mm, celkové délky 213,31 m
Stoka ED	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 425,96 m
Stoka ED	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 5,49 m
Stoka ED	PE100RC SDR11 D 63 mm, celkové délky 40,65 m
Stoka ED-1	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 82,98 m
Stoka ED-2	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 87,80 m
Stoka F	PVC SN12 DN 300 mm, celkové délky 186,87 m
Stoka F	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 275,12 m
Stoka F-1	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 56,58 m
Stoka F-2	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 5,36 m
Stoka F-2	PE100RC SDR11 D 63 mm, celkové délky 58,04 m
Stoka FA	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 186,79 m
Stoka FA-1	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 49,86 m
Stoka FB	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 3,61 m
Stoka FB	PE100RC SDR11 D 63 mm, celkové délky 195,74 m
Stoka FC	PVC SN12 DN 250 mm, celkové délky 138,61 m
Výtlačný řad 4	PE100RC SDR11 D 110 mm, celkové délky 2142,59 m
Výtlačný řad 5	PE100RC SDR11 D 90 mm, celkové délky 219,58 m
Výtlačný řad 5	PVC SN12 DN 200 mm, celkové délky 3,08 m

Bod b.5 Objekty na kanalizaci

Celkem dvě veřejné čerpací stanice ČS4 a ČS5 v rámci stavby II., část b.2 slouží k přečerpání odpadních vod z místní části Bojov na čistírnu odpadních vod.

Odpadní voda je z prostoru každé čerpací jímky řízeně pomocí plovákového systému spínání přečerpávána výtlačným řadem do výše uvedeného systému. Pro čerpání je navržena dvojice (1+1) ponorných kalových čerpadel se zvýšenou odolností proti ucpávání s vířivým oběžným kolem. Součástí technologické části jsou nezbytné armatury a trubní rozvody. Čerpadla jsou navržena v sestavě jedno provozní a jedno záložní.

Základní technické parametry čerpacích stanic a čerpadel jsou:

Parametr	Jednotka	ČS 4	ČS 5
EO		444	110
Průměr	mm	2500	2500
Q ₂₄	m ³ /den	48,8 ")	12,1
Q _č	l/s	5,5	4,4
h _c	m	54	15,9
P	kw	17	3,9

Chod čerpadel je řízen automaticky z technologického rozvaděče a řeší i přenos dat telemetrickým systémem.

Bod b.7 Počty obyvatel v obci nově zní takto

Aktuálně má obec 1182 trvale bydlících obyvatel, na kanalizační síť je připojeno 1002 obyvatel.

Bod b.8 Odběry vody a kanalizační přípojky nově zní takto

Průměrný odběr vody v obci Čisovice je 36 m³ /osobu/ rok.

Počet kanalizačních přípojek v obci je celkem 310.

Bod d.3 Množství připojených obyvatel a počet EO nově zní takto

V současné době je na kanalizační síť obce Čisovice napojeno 1002 obyvatel (z 1182 trvale bydlících obyvatel). Kapacita ČOV je 1980 EO. (2x 990 EO)

Ostatní části schváleného Kanalizačního řádu stokové sítě obce Čisovice zůstávají v platnosti.

Příloha: Základní situační údaje o kanalizaci