

Dodatek č.5

Kanalizačního řádu stokové sítě Městysu Škvorec

Doplnění o kanalizační stoku v majetku Ing. Radima Bankovského

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun Závodí
www.vakberoun.cz
e-mail: vakberoun@vakberoun.cz

červen 2026

Titulní list

Název obce a příslušné stokové sítě: Městys Škvorec, kanalizační stoka v majetku Ing. Radima Bankovského

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Stoková síť

IČME	Vlastník
2103-762733-12081975-3/1	Ing. Radim Bankovský Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Čistírna odpadních vod Škvorec

IČME	Vlastník
2103-762733-00240869-4/1	Městys Škvorec Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

Působnost tohoto dodatku kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě městyse Škvorec, zakončené čistírnou odpadních vod ve Škvorci.

Vlastník kanalizace	:	Ing. Radim Bankovský
Bytem	:	Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3
Provozovatel kanalizace	:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Identifikační číslo	:	46356975
Sídlo	:	Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun
Zpracovatel dodatku KŘ	:	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Datum zpracování	:	červen 2026

Dodatek č.5 Kanalizačního řádu byl přiložen ke schválenému Kanalizačnímu řádu stokové sítě městyse Škvorec na základě sdělení místně příslušného vodoprávního úřadu: Městský úřad Brandýs n.L.- Stará Boleslav, odbor životního prostředí

č.j. MÚBNLSB-OŽP-77472/2026-BUCJA dne 27.7.2026

Za provozovatele



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 863 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Předmětem Dodatku č.5 Kanalizačního řádu stokové sítě městyse Škvorec je rozšíření stávající stokové sítě o odkanalizované území, kde je kanalizační stoka v majetku Ing. Radima Bankovského.

Doplnění bodu b.1 Druh kanalizace a údaje o jejím rozsahu

Projekt řeší odkanalizování území na pozemku p.č. 1311/2 v k.ú. Škvorec. Splašková kanalizace je z potrubí HDPE d50 SDR11, celkové délky 125,8 m (dle dokumentace skutečného zaměření).
Stavební povolení vydané Městským úřadem v Brandýse n. Labem – Stará Boleslav, dne 1.7.2024, pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-88679/2024-PROMI.

Bod b.7 Počty obyvatel v obci nově zní takto

Aktuálně má obec 2259 trvale bydlících obyvatel, na kanalizační síť je připojeno 2010 obyvatel. Předpokládaný počet připojených obyvatel v nově odkanalizované lokalitě jsou 4 osoby.

Bod b.8 Odběry vody a kanalizační přípojky nově zní takto

Průměrný odběr vody v městysi Škvorec je 36 m³ /osobu/ rok.
Počet kanalizačních přípojek v obci je celkem 635.

Bod d.3 Množství připojených obyvatel a počet EO nově zní takto

V současné době je na kanalizační síť městyse Škvorec napojeno 2010 obyvatel. Projektovaná kapacita ČOV je 2x 950 EO.

Ostatní části schváleného Kanalizačního řádu stokové sítě městyse Škvorec vč. Dodatků č.1 - č.4 zůstávají v platnosti.

Příloha: Základní situační údaje o kanalizaci