

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 1 z 24

Kanalizační řád stokové sítě obce Zlonín



Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3
266 01 Beroun - Závodí
www.vakberoun.cz
e-mail: vakberoun@vakberoun.cz

srpen 2026

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 2 z 24

A	POPIS ÚZEMÍ	7
A.1	CHARAKTERISTIKA LOKALITY	7
A.2	ZPŮSOB ZÁSOBNÍ PITNOU VODOU	7
A.3	ODTOKOVÉ PARAMETRY V OBCI.....	8
A.4	PODMÍNKY PRO NAPOJOVÁNÍ A PRO PROVOZ	8
A.5	CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	10
B	TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ	10
B.1	DRUH KANALIZACE A ÚDAJE O JEJÍM ROZSAHU.....	10
B.2	SITUOVÁNÍ KMENOVÝCH STOK.....	12
B.3	ODLEHČOVACÍ KOMORY A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ	12
B.4	ŘEDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD	12
B.5	OBJEKTY NA KANALIZACI.....	12
B.6	HYDROLOGICKÉ ÚDAJE.....	12
B.7	POČTY OBYVATEL V OBCI.....	13
B.8	ODBĚRY VODY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	13
C	MAPOVÁ PŘÍLOHA S VYZNAČENÍM.....	13
C.1	HLAVNÍ PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD.....	13
C.2	PRODUCENT S MOŽNOSTÍ VZNIKU HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ.....	13
C.3	MÍSTO PRO MĚŘENÍ A ODBĚR VZORKŮ	13
C.4	ODLEHČOVACÍ KOMORY	13
C.5	ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD KANALIZACE	13
C.6	ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A PŘEDČISTICÍ ZAŘÍZENÍ ODBĚRATELŮ.....	13
D	ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD	14
D.1	POPIS ČOV ZLONÍN	14
D.2	SOUČASNÝ STAV ČOV ZLONÍN (1210 EO).....	15
D.3	MNOŽSTVÍ PŘIPOJENÝCH OBYVATEL A POČET PŘIPOJENÝCH EO.....	16
D.4	ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD.....	16
E	ÚDAJE O RECIPIENTU.	16
F	SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI.....	16
G	NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE	18
H	MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD U ODBĚRATELŮ	19
I	OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH.....	19
J	PODMÍNKY PRO VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE	21
K	ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU.....	21

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 3 z 24

Přílohy:

Příloha č.1: Metodiky pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

Příloha č.2: Základní situační údaje o kanalizaci

Příloha č.3: Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění

Příloha č.4: Mapové podklady hlavních producentů odpadních vod, výustní objekt ČOV, měrný objekt, místo pro odběr vzorků

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 4 z 24

1 LIST ZMĚN A REVIZÍ

Přehled změn:

Č.	Strana	Oprava/výměna	Jméno	Datum, Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

Přehled revizí:

Revize	1	2	3	4	5	6
Datum						
Jméno						
Podpis						

Revize	7	8	9	10	11	12
Datum						
Jméno						
Podpis						

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 5 z 24

Titulní list

Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Zlonín

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Stoková síť obce Zlonín

IČME	Vlastník
2103-793345-00241067-3/1	Obec Zlonín
2103-793345-20071952-3/1	Křivánková Lenka

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Čistírna odpadních vod Zlonín

IČME	Vlastník
2103-793345-00241067-4/1	Obec Zlonín

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 6 z 24

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Zlonín, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Zlonín.

Vlastník kanalizace : Obec Zlonín – okres Praha východ

Identifikační číslo : 00241067

Sídlo : Hlavní 8/40, 250 64 Zlonín

Vlastník kanalizace : Křivánková Lenka

Trvalé bydliště : Bělomlýnská 807/34, 196 00 Praha 9

Provozovatel kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Identifikační číslo : 46356975

Sídlo : Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun

Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Datum zpracování : srpen 2026

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu: Městský úřad Brandýs n.L.- Stará Boleslav, odbor životního prostředí

č.j. MÚBNLSB-OŽP-110105/2026-HAMEV, dne 25.9.2026

Za provozovatele:



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 863 ①
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 7 z 24

Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

Kanalizační řád je dokument, kterým se ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro vypouštění odpadních vod do kanalizace. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění množství těchto vod a další podmínky pro provoz a užívání kanalizace. Cílem Kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro uplynulé a bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

a Popis území

a.1 Charakteristika lokality

Obec Zlonín se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský. Rozkládá se asi sedmnáct kilometrů severovýchodně od centra Prahy (přibližně 3 km od hranice Prahy) a třináct kilometrů západně od města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Obec se rozprostírá v údolí Zlonínského potoka při silnici III/0093. Rozloha obce je 3,09 km², nadmořská výška 195 m n.m.

Celkový počet obyvatel obydlených domů v obci je 1377, jedná se výhradně o rodinné domy. Na kanalizaci je kromě obyvatelstva napojeno pouze jedno restaurační zařízení a mateřská škola.

V obci nejsou žádné společnosti s větším počtem zaměstnanců, nebo firmy produkující množství odpadních splaškových, nebo technologických vod.

Počet osob čistících odpadní vody v domovních čistírnách odpadních vod a přibližný počet osob shromažďujících odpadní vody v jímkách (žumpách) (označován jako individuální řešení likvidace odpadních vod) jsou cca 2%.

a.2 Způsob zásobení pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Dodavatelem vody je společnost Středočeské vodárny a.s.

V obci provozuje vodovodní síť společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Údaje o množství převzaté pitné vody v obci jsou k dispozici ve VUPE. Za rok 2025 se jednalo o 78 242 m³ předané pitné vody.

Základní bilanční parametry dodávané pitné vody

Převzatá voda je již upravená a splňuje limity pro vodu pitnou ve všech ukazatelích kráceného a úplného rozboru.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 8 z 24

a.3 Odtokové parametry v obci

Obec Zlonín se nachází v nadmořské výšce cca 200 m n.m. v rovinaté krajině. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy se zahradami. Srážková voda je tedy částečně vsakována na vlastních pozemcích, v obci nejsou kromě komunikací žádné zpevněné plochy většího rozsahu. Obcí protéká Zlonínský potok a dále dva jeho bezejmenné přítoky. Jeden z přítoků se do Zlonínského potoka napojuje v obci Zlonín, druhý až pod ČOV na okraji katastrálního území obce.

Kanalizace v obci je oddílná, na síti proto nejsou odlehčovací objekty, které by ústily do povrchových vod.

Typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce - tyto údaje nejsou na kanalizaci měřeny.

a.4 Podmínky pro napojování a pro provoz

Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 2.

Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000 Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.

Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.

Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojkou odpojit.

Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k obsluze kanalizace.

Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 9 z 24

Toto stočné se vztahuje na producenty odpadních vod, kteří ve všech ukazatelích splňují limity znečištění dané kanalizačním řádem (viz tabulka v kap. g).

Producenti, jejichž odpadní vody vypouštěné do kanalizace vykazují standardně znečištění vyšší, než jsou limity kanalizačního řádu, mohou s provozovatelem kanalizace uzavřít přílohu ke smlouvě. V této příloze budou uvedeny podmínky pro vypouštění těchto nadlimitně znečištěných odpadních vod a jejich zpoplatnění.

Na uzavření přílohy ke smlouvě není právní nárok, závisí vždy na posouzení kapacity a zatížení ČOV.

Producenti s uzavřenou přílohou ke smlouvě musí být uvedeni v příloze Kanalizačního řádu.

U kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod (ČOV), není dovoleno vypouštět do ní odpadní vody přes septiky ani žumpy (§ 18 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb.).

Stavební úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.).

Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody:

V případě, že by část kanalizace byla zakončena volnou výustí (bez čistírny odpadních vod), musí být každá kanalizační přípojka vybavena předčištěním dostatečné kapacity (tříkomorový septik objemu min. 1 m³/připojenou osobu s dalším stupněm dočištění nebo domovní DČOV). Vlastník předčištění je povinen jej udržovat v řádném stavu a provozovat ho dle provozního řádu.

Je zakázáno přečerpávat usazené kaly z DČOV nebo septiku do jakékoli části veřejné kanalizace nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu kalu je vlastník předčisticího zařízení povinen předložit na vyžádání.

Producent je povinen předčistit v lapáku tuků vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 8, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.

Producent je povinen předčistit v odlučovači ropných látek (ORL) vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 8, ukazatel C₁₀ - C₄₀ ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z manipulačních ploch autoservisů, z myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.

Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapáku tuků nebo ORL do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapáku tuků nebo ORL je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkově kanalizace.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 10 z 24

Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do kanalizace pro veřejnou potřebu a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.

Producent je povinen předčistit a dezinfikovat odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny.

Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity Kanalizačního řádu. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV.

Produkty odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění (mimo septiků a DČOV), provozovatel uvede v příloze Kanalizačního řádu.

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zák. č. 254/2001 Sb. Přičemž přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se zbytkovým obsahem závadných látek.

Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu existuje možnost dovozu obsahu jímek či jiné zvláštní odpadní vody, eventuálně čistírenského kalu přímo na ČOV. Na tento způsob likvidace zvláštní odpadní vody však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v těchto případech dána platným ceníkem služeb provozovatele. Pokud jsou odpadní vody shromažďovány v jímce, její obsah je třeba vyvážet na příslušnou ČOV oprávněnou osobou. Doklad o řádném vývozu je vlastník povinen předložit na vyžádání vodoprávnímu úřadu.

ČOV Zlonín odpadní vody z jímek nepřijímá.

a.5 Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Zlonín tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů

b Technický popis stokové sítě

b.1 Druh kanalizace a údaje o jejím rozsahu

V obci Zlonín je gravitační i tlaková kanalizace. Kanalizační síť je oddílná. Gravitační kanalizaci tvoří plastové potrubí DN 300 o celkové délce 460 m.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 11 z 24

Tlaková kanalizace je celkové délky 6 354,80 m. Pátevní stokou je stoka 1 vedoucí v Hlavní ulici. Do ní jsou napojovány vedlejší větve kanalizační sítě včetně gravitačního úseku. V ulici U Parku se spojuje se stoku 1-1 a stokou C je odpadní voda výtlačným potrubím odváděna na ČOV.

Vlastníkem části kanalizační sítě je paní Lenka Křivánková, tlaková kanalizace je celkové délky 313,70 m, potrubí PVC DN 63. (viz příloha č.2)

Gravitační kanalizace obec Zlonín

Název potrubí	Materiál potrubí	DN	Délka [bm]
bez ulice PVC 300 - 2015	PVC, PE	300	85,20
bez ulice PVC 300 - 2016	PVC, PE	300	43,20
bez ulice PVC 300	PVC, PE	300	331,60
Celkem			460,00

Tlaková kanalizace obec Zlonín

Název potrubí	Materiál potrubí	DN	Délka [bm]
bez ulice PE 63	PVC, PE	63	1743,20
bez ulice PE 50	PVC, PE	50	367,90
bez ulice PE 50 - 2013	PVC, PE	50	36,40
bez ulice PE 63 - 2020	PVC, PE	63	592,60
bez ulice PE 63 - 2015	PVC, PE	63	8,10
bez ulice PE 75	PVC, PE	75	257,50
bez ulice PE 63 - 2019	PVC, PE	63	268,30
bez ulice PE 110	PVC, PE	110	1,10
bez ulice PE 50 - 2016	PVC, PE	50	28,50
bez ulice PE 63 - 2017	PVC, PE	63	0,80
bez ulice PE 75 - 2017	PVC, PE	75	459,40
bez ulice PE 90	PVC, PE	90	1073,30
Hlavní PE 75 - 2017	PVC, PE	75	52,60
Hlavní PE 63	PVC, PE	63	0,10
Jabloňové zahrady PE 63	PVC, PE	63	81,70
Jarní PE 63	PVC, PE	63	190,10
Jilmová PE 63	PVC, PE	63	76,00
Lesní Domky PE 50	PVC, PE	50	84,20
Lísková PE 63 - 2021	PVC, PE	63	48,20
Lísková PE 50 - 2021	PVC, PE	50	59,00
Lísková PE 50	PVC, PE	50	167,00
Lísková PE 63	PVC, PE	63	50,80
Modřínová PE 63	PVC, PE	63	80,50
Modřínová PE 63 - 2021	PVC, PE	63	58,00
Nádražní PE 50 - 2021	PVC, PE	50	330,80

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 12 z 24

Nádražní PE 63 - 2022	PVC, PE	63	131,10
Topolová PE 63	PVC, PE	63	0,10
Vrbová PE 63 - 2022	PVC, PE	63	77,00
Za Humny PE 63 - 2021	PVC, PE	63	30,50
Celkem			6354,80

Tlaková kanalizace v majetku Lenky Křivánkové

Název potrubí	Materiál potrubí	DN	Délka [bm]
bez ulice PE 63 - 2021	PVC, PE	63	111,30
Buková PE 63 - 2021	PVC, PE	63	77,00
Topolová PE 63 - 2021	PVC, PE	63	78,80
Za Humny PE 63 - 2021	PVC, PE	63	46,60
Celkem			313,70

b.2 Situování kmenových stok

Příloha č. 2 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci

b.3 Odlehčovací komory a jejich rozmístění

Na kanalizační síti se nenachází žádná odlehčovací komora.

b.4 Ředění splaškových vod

Kanalizace v obci je řešena jako oddílná.

b.5 Objekty na kanalizaci

Na kanalizaci jsou vybudovány dvě čerpací stanice.

čerpací stanice	[l/s]
ČS Fotovoltaika	5,00
ČS MŠ	5,00
Celkem	10,00

Kanalizační šachty

jsou provedeny na všech lomových bodech trasy kanalizace, v místě spojení stok a dále v rovných úsecích, kde je vzdálenost lomových bodů větší než 50 m. Šachty jsou provedeny jako typové, jsou zakryty těžkými litinovými poklopy o průměru 600 mm.

b.6 Hydrologické údaje

Průměrný srážkový úhrn je 575 mm/rok.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 13 z 24

b.7 Počty obyvatel v obci

Aktuálně má obec 1377 trvale bydlících obyvatel, na kanalizační síť je připojeno cca 98% obyvatel.

b.8 Odběry vody a kanalizační přípojky

Průměrný odběr vody v obci Zlonín je 36 m³ /osobu/ rok.
Počet kanalizačních přípojek v obci je celkem 500.

c Mapová příloha s vyznačením

c.1 Hlavní producenti odpadních vod

Do kanalizace jsou odváděny převážně odpadní vody z domácností. V obci není žádný významný producent technologických odpadních vod.

c.2 Producent s možností vzniku havarijního znečištění

V obci Zlonín není žádný producent s možností vzniku havarijního znečištění.

c.3 Místo pro měření a odběr vzorků

Množství přečištěných odpadních vod je měřeno na odtoku z ČOV. Je měřen průtok vyčištěné vody z čistírny, okamžitá hodnota i součtové množství. Tyto hodnoty jsou měřeny v měrném objektu Parshallově žlabu pomocí ultrazvukové sondy s vyhodnocovacím zařízením a archivací dat.

c.4 Odlehčovací komory

Na kanalizační síti se nenachází žádná odlehčovací komora.

c.5 Čistírna odpadních vod kanalizace

Vyčištěná odpadní voda z čistírny odpadních vod Zlonín je vypouštěna do recipientu, kterým je Zlonínský potok.

c.6 Čistírna odpadních vod a předčisticí zařízení odběratelů

Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy. Na systém kanalizace není napojen žádný odběratel s čistírnou odpadních vod nebo předčisticím zařízením.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 14 z 24

d Údaje o čistírně odpadních vod

d.1 Popis ČOV Zlonín

ČOV je určena pro úplné čištění splaškových odpadních vod (OV) z obce Zlonín. ČOV se skládá z původní části z roku 2007 o kapacitě 2 x 155 EO a nové části z roku 2017 o kapacitě 2 x 450 EO. V obou případech je biologická část rozdělena do dvou samostatných linek.

Základní projektované údaje:

	původní část 2007	rozšíření 2017	celkem
Počet projektovaných EO	310	900	1 210
Denní přínos znečištění (kg/d BSK ₅)	18,6	54	72,6
Denní bezdeštný přítok Q ₂₄ (m ³ /d)	56,4	113,4	169,8
Maximální hodinový bezdeštný přítok Q _h (m ³ /h)	9,4 (2,6 l/s)	14,6(4,0 l/s)	24 (6,7 l/s)

Od 1.5.2021 je v provozu původní i nová ČOV o výsledné kapacitě 1 210 EO. Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaná s vysokou hodnotou stáří kalu (20 dnů) a aerobní stabilizací kalu. ČOV je tedy vybavena technologií, která umožňuje i odstraňování nutrientů z OV. Sestává z kompaktního biologického stupně (předřazená denitrifikace a nitrifikace s vestavěnými dosazovacími nádržemi) a z kalové uskladňovací nádrže přebytečného kalu. Původní ČOV je vybavena nádrží pro svoz OV a zařízením na řízené čerpání těchto vod na biologickou linku ČOV. Toto zařízení není dlouhodobě využíváno.

Splašková OV přitéká tlakovou kanalizací a před ČOV se potrubí rozděluje. Na původní ČOV natéká cca 25 % z celkového přítoku a zbývajících cca 75 % natéká na novou ČOV. Vystrojení obou linek je identické, liší se pouze velikostí.

Použitím čerpacích agregátů s řezacími oběžnými koly v domovních čerpacích jímkách, které rozmělní odpady na kašovitou hmotu s částicemi menšími než 10 mm, odpadá nutnost jakéhokoliv mechanického předčištění OV přiváděných na ČOV.

Odpadní voda přitéká do mechanicky míchané denitrifikační zóny a následně do nitrifikace. Nitrifikace je kontinuálně provzdušňována jemnobublinnou aerací. Aktivační směs natéká do nerezových dosazovacích nádrží, kde dochází k sedimentaci a k zahušťování aktivovaného kalu. Vyčištěná OV přepadá do sběrného, výškově stavitelného odtokového žlabu. Kal je ze dna dosazovacích nádrží odsáván a je hydropneumatikou dopravován jako vratný kal zpět do denitrifikační nádrže. Vyčištěná OV odtéká přes měrný objekt do recipientu, kterým je Zlonínský potok.

Přebytečný kal je odčerpáván do kalové nádrže. K aerobní stabilizaci kalu slouží provzdušňovací rošt. Uskladněný kal zahuštěný na 3-4 % sušiny je odvážen k dalšímu zpracování na jiné ČOV. Kalová voda z kalové jímky se vrací do denitrifikační nádrže.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 15 z 24

Čistírna odpadních vod Zlonín je v majetku obce Zlonín. Provozovatelem je od 1.10.2022 společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

d.2 Současný stav ČOV Zlonín (1210 EO)

Rozhodnutím Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru životního prostředí č.j. MÚBNLSB-OŽP-200164/2023-PROMI, ze dne 5.2.2024, bylo podle §8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, povoleno vypouštění odpadních vod z ČOV Zlonín do Zlonínského potoka v následujícím rozsahu

Q _{rok}	62 000 m ³ / rok
Q _{prům}	1,3 l/s
Q _{max}	3,1 l/s
Q _{měs}	5 170 m ³ /měs

Ukazatel jakosti	p (mg/l)	m (mg/l)	t/rok
BSK ₅	22	30	0,8
CHSK _{Cr}	75	140	3,32
NL	25	30	0,91
Ukazatel jakosti	Průměr (mg/l)		
N-NH ₄	12*	20**	0,74
P _{celk}	sledovat		
N _{celk}	sledovat		
N-NO ₃ ⁻	sledovat		

* - aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

** - hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12° C

„p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

„m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné.

Typ vzorku A, vzorkování 12x ročně

Dostupné údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod jsou každoročně aktualizovány a jsou k dispozici v systému ISPOP. V době zpracování KŘ jsou data následující (rok 2025):

Vypouštěné množství vod (v tis. m³/měsíc):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	celkem
4,962	5,079	5,049	4,96	5,004	5,05	4,48	4,984	5,019	5,005	4,804	5,01	59,406

Počet hodin vypouštění (zaokrouhleno na celé hodiny):

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	celkem
744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8760

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 16 z 24

Kvalita odpadní vody na přítoku a odtoku z ČOV v mg/l:

parametry znečištění	BSK	CHSK	NL	N-NH ₄	N _{celk}	N _{anorg}	P _{celk}
přítok	438,4	981,6	382,9	88,7	120	109,7	7,6
odtok	6,3	34,1	5,3	0,8	18,0	4,9	2,4

d.3 Množství připojených obyvatel a počet připojených EO

V současné době je na kanalizační síť obce Zlonín napojeno cca 98% obyvatel. Kapacita ČOV je navržena na 1210 EO. Dle BSK₅ byla v roce 2025 ČOV zatížena na 1189 EO.

d.4 Řešení dešťových vod

Kanalizace v obci je řešena jako oddílná. VAK Beroun není provozovatelem dešťové kanalizace

e Údaje o recipientu.

Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou vypouštěny do Zlonínského potoka.

Název recipientu	:	Zlonínský potok
Číslo hydrologického profilu	:	1-05-04-0330
IDVT	:	10185639
ID vypouštění	:	442106
Říční km	:	5,189
Správce povodí	:	Povodí Labe s.p.
Hydrogeologický rajon	:	4510
Parc. č.	:	267/6, k.ú. Zlonín
Poloha místa nakládání s vodami S-JSTK	:	X = 1029403 Y = 734415

Pro Zlonínský potok nejsou k dispozici data z hydrologických měření ani data o kvalitě vody.

f Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami.

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 17 z 24

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu
6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany
9. Kyanidy

Dále:

1. Látky radioaktivní
2. Látky infekční a karcinogenní
3. Jedy, žiraviny, výbušniny, pesticidy
4. Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
5. Biologicky nerozložitelné tenzidy
6. Zeminy
7. Neutralizační kaly
8. Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
9. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV
10. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky
11. Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě
12. Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou
13. Bazénové vody

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 18 z 24

g Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce. Limit znečištění odpadních vod je nejvyšší povolená koncentrační hodnota znečištění pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Vztahuje se na znečištění odpadních vod v kanalizační přípojce producenta před napojením do kanalizace.

Kritériem pro stanovení limitů znečištění odpadních vod odváděných do kanalizace byly limity pro vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV stanovené vodoprávním úřadem a dále technologie ČOV, na kterou jsou odpadní vody kanalizací přiváděny.

ukazatel	symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l v 2 hodinovém (směsném) vzorku)
základní ukazatele		
Reakce vody	pH	6 - 9
Teplota	°C	30
Biologická spotřeba kyslíku	BSK ₅	400
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	800
Dusík amoniakální	N-NH ₄	45
Dusík celkový	N _{celk}	55
Fosfor celkový	P _{celk}	8
Nerozpuštěné látky	NL	300
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	800

anionty		
Sířany	SO ₄ ²⁻	400
Fluoridy	F ⁻	2,5
Kyanidy veškeré	CN ⁻	0,2

Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ - C ₄₀	5
Extrahovatelné látky	EL	80
Fenoly jednosytné	FN 1	1

tenzidy		
Aniontové tenzidy	PAL – A	10

halogeny		
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,1

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 19 z 24

kovy		
Arzen	As	0,05
Kadmium	Cd	0,01
Chrom celkový	Cr _{celk.}	0,1
Chrom šestimocný	Cr	0,05
Kobalt	Co	0,05
Měď	Cu	0,1
Molybden	Mo	0,05
Rtuť	Hg	0,001
Nikl	Ni	0,1
Olovo	Pb	0,1
Selen	Se	0,05
Zinek	Zn	1,0

ostatní		
Salmonella sp.		Negativní nález

Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení.

h Měření množství odpadních vod u odběratelů

Množství odpadních vod vypouštěných do splaškové kanalizace není samostatně měřeno a předpokládá se, že je totožné se spotřebou pitné vody měřené u odběratele vodoměrem. V případě, že odběratel využívá i jiný zdroj vody, než je voda dodávaná z vodovodního řádu, a tyto vody jsou po použití vypouštěny do kanalizace, je povinen do množství vypouštěných odpadních vod zahrnout i množství vody odebrané z tohoto zdroje. Když není u odběratele osazen vodoměr, množství vypouštěné odpadní vody se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Měření množství odpadních vod se provádí pololetně, čtvrtletně, nebo měsíčně na základě smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

i Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- vniknutí látek uvedených v kapitole f Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace,
- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě,
- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,
- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod,
- ohrožení zaměstnanců stokové sítě,
- ohrožení provozu čistírny,

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 20 z 24

g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén.

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit provozovateli:

dispečink 311 747 120, 606 666 990 nebo 800 100 663 - nepřetržitá služba.

V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit také na:

Subjekt	Adresa	Osoba	Telefon
1. Správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází	Povodí Labe s.p. Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové	ústředna	495 088 730 vhd@pla.cz
2. Vodoprávní úřad	MěÚ Brandýs nad Labem – St. Boleslav Ivana Olbrachtova 59 250 01 Brandýs n. Labem	vedoucí odboru havar. mobil	326 653 854 734 416 218
3. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod	ČIŽP OI Praha Wolkerova 40 160 00 Praha 6	havárie	731 682 742
4. Obecní, popřípadě městský úřad	Obecní úřad Zlonín Hlavní 8/40 250 64 Zlonín	starosta	315 684 073
5. KHS Středočeského kraje	KHS Praha Dittrichova 17 128 01 Praha 2		211 154 600

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

V případě havárií způsobených únikem závadných látek provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

V případě, že nelze opatření k nápravě uložit původci havárie, řeší tento případ vodoprávní úřad či Česká inspekce životního prostředí dle § 40-42 zákona č. 254/2001 Sb.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 21 z 24

j Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

Povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění řeší smlouva mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. Tato smlouva obsahuje údaj o způsobu měření odpadních vod, případně limit povoleného množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Míra znečištění vypouštěných odpadních vod je dána kanalizačním řádem příslušné lokality. Další podmínky mohou být stanoveny v příloze smlouvy (údaje o kontrole míry znečištění odpadních vod, četnosti odběru vzorků, rozsah a četnost analýz, analytické metody pro stanovení míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vody vypouštěných do kanalizace).

Splaškovou kanalizační přípojkou lze odvádět pouze splaškové odpadní vody v přípustné míře znečištění OV vypouštěných do kanalizace dle platného Kanalizačního řádu. Pro OV produkované obyvatelstvem je míra znečištění dána jejich původem a vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované dle zákona č. 541/2020 Sb. a prováděcích právních předpisů jako „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“, ani přeměněné a zpracované v drtičkách kuchyňských odpadů. Tento odpad není odpadní vodou a musí se s ním nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Každý provozovatel pohostinství (hospoda, restaurace, vývařovna, školní jídelna apod.), ale také prodejny a zpracovatelé masa, uzenin, lahůdek, rychlá občerstvení atd. jsou povinni mít na kanalizační přípojce umístěn lapák tuků (lapol) takové velikosti a kapacity odpovídající jejich provozu a provozovat jej v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím, vč. povinnosti pravidelného čištění. Konkrétní typ a kapacitu garantuje dodavatel zařízení.

Lapáky tuků, resp. odpadní vody odtékající z lapáků musí splňovat limity pro odpadní vody dané kanalizačním řádem obce.

k Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz §10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle §32-34 zákona č. 274/2001 Sb.

Každý producent průmyslových odpadních vod je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům provozovatele přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod. Na požádání provozovatele je producent povinen předložit situační plán skutečného provedení vnitřní kanalizace, včetně informací o umístění a typu zařizovacích předmětů či předčisticích zařízení, povolení k vypouštění vydané místně příslušným vodoprávním úřadem, vydané před účinností novely č. 275/2013 Sb. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 22 z 24

kanalizací, nebo souhlasné stanovisko provozovatele s vypouštěním odpadních vod do kanalizace, příp. výsledky prováděných kontrolních rozborů odpadních vod.

Aktualizace a revize kanalizačního řádu

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace nebo provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 23 z 24

Příloha č. 1

Metodiky pro kontrolu míry znečištění odpadních vod

Odběry a rozborů vzorků pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu musí být prováděny oprávněnou laboratoří. Odběry a rozborů jsou prováděny akreditovanými metodami dané laboratoře a v souladu s platnými normami.

Příloha č.2

Základní situační údaje o kanalizaci.

Příloha č. 3

Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

V současné době **nevidujeme** producenta odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění.

Přehled hlavních producentů odpadních vod

č.	název producenta	adresa	odlučovač tuků
1.	Restaurace Zlonínský Dvůr	U Rybníka 1/6 250 64 Zlonín	instalován
2.	MŠ Zlonín	Javorová 265 250 64 Zlonín	není instalován

Tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. Kontrola sledovaných producentů se provádí nepravidelně a namátkově podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

 VAK Beroun Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Obec Zlonín – kanalizační stoky	Datum vydání 14.8.2026
Mostníkovská 255/3 266 01 Beroun Závodí	KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce Zlonín	Počet stran: Stránka 24 z 24

Příloha č. 4

Výustní objekt ČOV, měrný objekt, místo pro odběr vzorků

