

 VAK Beroun	Technické standardy vodovodů a kanalizací	Verze: 08.03.2021
	Zaměření skutečného provedení přípojky	Strana 1 z 1

Technické podmínky pro předložení zaměření skutečného provedení vodovodní a kanalizační přípojky

Po dokončení stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky je stavebník povinen předložit zaměření skutečného provedení přípojky zpracované oprávněným geodetem. Geodetické zaměření musí být provedeno před zásypem potrubí. Zaměření bude zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

Zaměření skutečného provedení musí obsahovat zejména:

1. místo napojení přípojky na veřejný vodovod nebo kanalizaci;
2. trasu přípojky v celé její délce;
3. všechny směrové a výškové lomy potrubí;
4. polohu vodoměrné sestavy, vodoměrné šachty, revizní šachty a dalších souvisejících objektů;
5. dimenzi, materiál a délku potrubí;
6. u kanalizační přípojky rovněž sklon potrubí;
7. souřadnice všech zaměřovaných bodů.

U vodovodních přípojek platí, že přípojka musí být, pokud to technické podmínky umožňují, provedena bez spojů mezi místem napojení na veřejný vodovod a vodoměrnou sestavou. Jsou-li z provozních nebo technických důvodů provozovatelem schváleny spoje na trase přípojky (například při prodloužení stávajícího potrubí), musí být jejich poloha geodeticky zaměřena a jednoznačně vyznačena v dokumentaci skutečného provedení.

Dokumentace bude předána minimálně v následujícím rozsahu:

- situační výkres skutečného provedení ve formátu PDF;
- digitální výkres ve formátu DWG, DXF nebo DGN;
- seznam souřadnic zaměřených bodů ve formátu XLSX, XLS nebo CSV.

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat doplnění dokumentace, pokud předané podklady neumožňují jednoznačné určení polohy přípojky nebo jejích součástí.

Součástí zaměření musí být přiměřený polohopis okolí umožňující jednoznačnou lokalizaci přípojky vůči stávajícím objektům a hranicím pozemků.