

Požadavky na věcný rozsah předkládané projektové dokumentace – vodárenská část

Minimální věcný rozsah předkládaných dokumentů k vydání stanoviska k návrhu **vodovodu pro veřejnou potřebu** v rámci povolení záměru:

- Technická zpráva
- Situace v měřítku 1:1000 (1:500)
- Hydrotechnické výpočty
- Podrobné podélné profily
- Vzorové příčné řezy uložení potrubí
- Kladečské výkresy vodovodů
- Výkresy stavebních objektů (armaturní šachty, podchody pod vodotečí, VDJ apod.)

Minimální věcný rozsah předkládaných dokumentů ověřených autorizovanou osobou k vydání stanoviska k návrhu **vodovodní přípojky** k možnosti napojení na vodovodní řad:

- Technická zpráva
- Situace v měřítku 1:1000 (1:500, 1:250)
- Hydrotechnické výpočty
- Půdorys domu s umístěním vodoměru, je-li přípojka zavedena do objektu (v případě, že vodoměr nelze umístit do vodoměrné šachty na hranici pozemku)
- Technická zpráva, ze které je patrné způsob měření odtoku splaškových vod do kanalizace, stavebně oddělné rozvody vody z vodovodní přípojky a z vlastního zdroje (lze pouze uvést v technické zprávě).
- Schéma rozvodů vody v případě, že je použit i vlastní zdroj vody (studna, dešť. vody apod.) ze kterého je patrné dopouštění nádrže nad bezpečností přepad, případný přepad z nádrže řešit na vlastním pozemku.
- Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených pozemků

Požadavky na věcný rozsah předkládané projektové dokumentace – kanalizační část

Minimální věcný rozsah předkládaných dokumentů k vydání stanoviska k návrhu **kanalizace pro veřejnou potřebu** v rámci povolení záměru:

- Technická zpráva
- Situace v měřítku 1:1000 (1:500)
- Hydrotechnické výpočty
- Podrobné podélné profily
- Vzorové příčné řezy uložení potrubí
- Statický výpočet (kontrolovatelný)
- Kladečské výkresy tlakové kanalizace
- Výkresy stavebních objektů (kontrolní šachty, vzdušňkové, kalníkové a proplachovací šachty, podchody pod vodotečí, ČS, ČOV apod.)

Minimální věcný rozsah předkládaných dokumentů ověřených autorizovanou osobou k vydání stanoviska k návrhu **kanalizační gravitační/tlakové přípojky k možnosti napojení na kanalizaci:**

- Technická zpráva
- Situace v měřítku 1:1000 (1:500, 1:250)
- Hydrotechnické výpočty
- Podrobné podélné profily
- Souhlasná stanoviska vlastníků dotčených pozemků

Ověření dokumentace

Všechny typy předkládaných dokumentací vodních děl musí být ověřeny osobou s autorizací v oborech:

- Stavby vodního a krajinného inženýrství (IV00)
- Stavby vodního a krajinného inženýrství (IV00) se specializací staveb zdravotně technických pro autorizované techniky a stavitele (TV02).

Projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek musí být ověřeny osobou s autorizací v oborech:

- Stavby vodního a krajinného inženýrství (IV00)
- Stavby vodního a krajinného inženýrství (IV00) se specializací staveb zdravotně technických pro autorizované techniky a stavitele (TV02)
- Technologická zařízení staveb (TT00)
- Technika prostředí staveb (IE01)
- Technika prostředí staveb (IE01) se specializací zdravotní techniky pro autorizované techniky (TE02)